

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 Bologna
Tel. 051 534015 - Fax. 051 530085

CERTI.CER.

LABORATORIO DI ZONA

Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo
Tel. 0536 802154

Part. IVA 0094778-0375

Bologna, 19/11/07

Rapport d'essai N° 8339/07

concernant les carreaux et dalles céramiques
selon EN 14411 (ISO 13006)

Ala demande de:	FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto 24 - 41042 FIORANO MODENESE (MO)
La date:	16/11/07
Pour le produit marqué:	Carreaux céramiques émaillés 16,5 x 40 x 1,0 cm marqués "Brand CERIM - Serie I LEGNI - Articolo BIANCO BETULLA".

UNI EN ISO 10545 - 7 - Détermination de la résistance à l'abrasion Carreaux et dalles émaillés

ETAPE D'ABRASION:

PEI, défaut visible à (tours):

>12000

Solutions d'essai	Classe de résistance (ISO 10545-14)				
	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4	Eprouvette 5
Taches					
Vert chrome en huile léger	4	4	4	4	4
Iode (solution alcoolique 13g/l)	5	5	5	5	5
Huile olive (def. Olive Oil Agreement - 1979)	4	4	4	4	4

CLASSEMENT:

Classe d'abrasion:

5

Classe de résistance aux taches - Légende

Classe de résistance 1: Tache non enlevée.

Classe de résistance 2: Tache enlevée par immersion dans un solvant adéquat pendant 24 heures.

Classe de résistance 3: Tache enlevée par nettoyage mécanique et détergent fort.

Classe de résistance 4: Tache enlevée par nettoyage manuel détergent faible.

Classe de résistance 5: Tache enlevée en utilisant de l'eau courante chaude pendant 5 minutes.

Le Directeur
Prof. Ing. Giorgio Timellini

Les résultats donnés dans ce rapport d'essai ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis aux essais. La précision de l'échantillonnage n'engage notre responsabilité que si elle est effectuée sous notre propre surveillance. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous forme de photocopie intégral. Toute reproduction partielle nécessite notre autorisation écrite. Ce rapport d'essai comporte 1 pages, inclue la présente.



Consorzio universitario per la gestione del
«Centro di ricerca e sperimentazione per
l'industria ceramica».
D.P.R. 10-4-1978 n. 806
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il
servizio di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico.
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'albo dei «Laboratori Esterni
Pubblici e Privati Altamente Qualificati».
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM
American Society for
Testing and Materials..