

# CENTRO CERAMICO

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE  
PER L'INDUSTRIA CERAMICA

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 Bologna  
Tel. 051 534015 - Fax. 051 530085

**CERTI.CER.**

LABORATORIO DI ZONA

Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo  
Tel. 0536 802154

Part. IVA 0094778-0375

## SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI

Bologna, 13/12/06

**Rapporto di prova N° 7195/06**

su piastrelle di ceramica secondo  
EN 14411 (ISO 13006)

Richiesto da:	FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto 24 – 41042 FIORANO MODENESE (MO)
In data:	08/11/06
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica di diversi formati contrassegnate "Piastrelle di ceramica non smaltate - Marchio CERIM – Serie BLOOM".

### UNI EN ISO 10545-14 - Determinazione della resistenza alle macchie

Soluzioni di prova	Classe di resistenza alle macchie				
	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5
<b>Macchie</b>					
Verde cromo in olio leggero	5	5	5	5	5
Iodio (soluzione alcolica 13g/l)	5	5	5	5	5
Olio d'oliva (def. Olive Oil Agreement - 1979)	5	5	5	5	5

#### Classe di resistenza alle macchie - Legenda

- Classe di resistenza 1: macchia non rimossa.
- Classe di resistenza 2: macchia rimossa mediante immersione in idoneo solvente per 24 ore.
- Classe di resistenza 3: macchia rimossa mediante pulizia meccanica e detergente forte.
- Classe di resistenza 4: macchia rimossa mediante pulizia manuale detergente debole.
- Classe di resistenza 5: macchia rimossa mediante acqua corrente calda per 5 minuti.

Direttore  
Prof. Ing. **Giorgio Timellini**

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del  
«Centro di ricerca e sperimentazione per  
l'industria ceramica»  
D.P.R. 10-4-1978 n. 806  
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il  
servizio di rilevamento dell'inquinamento  
atmosferico.  
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974  
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'elenco dei «Laboratori Esterni  
Pubblici e Privati Altamente Qualificati».  
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983  
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM  
American Society for  
Testing and Materials.