

CENTRO CERAMICO

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
PER L'INDUSTRIA CERAMICA

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 Bologna
Tel. 051 534015 - Fax. 051 530085

CERTI.CER. LABORATORIO DI ZONA

Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo
Tel. 0536 802154

Part. IVA 0094778-0375

SEZIONE CERAMICI INDUSTRIALI

Bologna, 13/12/06

Rapporto di prova N° 7192/06

su piastrelle di ceramica
secondo EN 14411 (ISO 13006)

Richiesto da:	FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto 24 – 41042 FIORANO MODENESE (MO)
In data:	08/11/06
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica di diversi formati contrassegnate "Piastrelle di ceramica non smaltate - Marchio CERIM – Serie BLOOM".

DIN 51130 (06/2004)- Determinazione delle proprietà antisdrucchio - Ambienti e zona di lavoro ad elevato rischio di scivolamento – Procedura di calpestio – Piano inclinato

Descrizione della superficie

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Liscia
Profilata
Strutturata
Ruvida

RISULTATI

Angolo totale di accettazione - valore medio:

7°

Spazio di spostamento (cm³/dm²):

CLASSIFICAZIONE (BGR 181 – 10/2003)

Gruppo di resistenza allo scivolamento:

R9

Gruppo di valutazione dello spazio di spostamento:

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Timellini

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del
«Centro di ricerca e sperimentazione per
l'industria ceramica».
D.P.R. 10-4-1978 n. 806
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il
servizio di rilevamento dell'inquinamento
atmosferico.
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'elenco dei «Laboratori Esterni
Pubblici e Privati Altamente Qualificati»
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM
American Society for
Testing and Materials.